

Caen le 14 janvier 2019

**EAU DU BASSIN CAENNAIS**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

MONSIEUR LE PRESIDENT  
EAU DU BASSIN CAENNAIS  
16 rue Rosa Parks  
CS 15094  
14050 CAEN CEDEX 4

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Prélèvement du : **lundi 07 janvier 2019 à 13h52**  
Code Sise du prélèvement : **00198738**  
Installation : **Unité de distribution CUVERVILLE**  
Nom du point de surveillance : **PC CUVERVILLE**  
Localisation exacte : **ROBINET ARRIERE CUISINE CHEZ MME DUCHEMIN, 8 RUE THEODORE GERICAULT.**  
Commune : **CUVERVILLE**

Prélevé par : **CHRISTOPHE CHEVRIER (LABORATOIRE)**  
Type visite : **D1 EN DISTRIBUTION**  
Type d'eau : **EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	10,1 °C				25,00
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,15 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,20 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2019.86-3

PARAMETRES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	17,5 °f				
Titre hydrotimétrique	26,9 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	618 µS/cm			200,00	1100,00
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	<20,000 µg/L				200,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	20,2 mg/L		50,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :  
CUVERVILLE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00198738)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.caupotable.sante.gouv.fr](http://www.caupotable.sante.gouv.fr)

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé

Sylvie KERBOUL

AFFICHÉ LE

15 JAN. 2019

Le Maire,



*(Signature)*