RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Normandie

EAU DU BASSIN CAENNAIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - PARAMETRE SANS NORME AVEC DANGER POTENTIEL

MONSIEUR LE PRESIDENT
EAU DU BASSIN CAENNAIS
16 rue Rosa Parks
CS 15094
14050 CAEN CEDEX 4

Prélèvement du : **mardi 12 août 2025 à 11h15**
Code Sise du prélèvement **00246506**
Installation Unité de distribution CUVERVILLE
Nom du point de surveillance PC CUVERVILLE
Localisation exacte RUE DU MANOIR MAISON DES ASSOCIATIONS ROBINET GARAGE
Commune CUVERVILLE

Prélevé par : HENRI VANHERLE (LABÉO)
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	***Résultats***	***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
		inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
Température de l'eau	24 °C				*25,00*
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2025.14796-1

	Résultats	***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
		inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Thallium	0,11 µg/L				

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

CUVERVILLE
DEMOUVILLE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00246506)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET